

2 1ø10 L=0.77m

4 4ø16/200 L=0.93m

CÖLÖPÖK VB. TERVE "A" JELÜ HÍDFÖNÉL
CÖLÖP OLDALNÉZET 1:25
készül:6db



A–A METSZET 1:25



"X" RÉSZLET 1:5



ÁTMÉRŐ-TÖMEG ÖSSZESÍTÉS

Jel	db	ø	Hossz	ø8	ø10	ø16
		[mm]	[m]			
1	5	16	6.30			31.50
2	1	10	0.77		0.77	
3	1	8	39.53	39.53		
4	4	16	0.93			3.72
összhossz / ø [m]:				39.53	0.77	35.22
Fm. tömeg / ø [kg/m]:				0.395	0.617	1.580
össztömeg / ø [kg]:				15.61	0.48	55.65
össztömeg [kg]:						71.74

készül: 6db

Távtartó 1:10
készül 3x3=9db/cölöp



Hosszvasra hegesztve az 5.jelű vassal szinkronban helyezendő el.
Csak a cölöp fúrt technológiával készülő szakaszán.

MEGJEGYZÉSEK

1. A terven szereplő magasságok Balti alapsíkra vonatkoznak.
2. Anyagminőségek:
   Beton (MSZ 4798-1:2016):
   – CFA cölöp C30/37-XA1-XC2-16-F5-100év
   (víz alatt 400kg/m3 cem.)
   Betonacél (MSZ 339): B500B (B60.50)
   Cement – alapozáshoz (XA1 környezeti osztály): CEM I. 42.5 N-SR0
3. Betonacélok betonfedése: 7cm
4. Csatlakozó tervek: kitűzési terv

Távtartó elhelyezési vázlat 1:25



ACÉLANYAGKIMUTATÁS

Tételszám	Megnevezés	Db	Keresztmetszet méretei	Hossz		Fajlagos tömeg	Összes tömeg	Anyagminőség
				egyenként	összesen			
			mm	mm	m	kg/m	kg	
6	távtartó lemez	9	50-4	460	4,14	1,57	6,50	S235 JR
Egy cölöpre jutó mennyiség <kg>			6,50					
Készül 6db cölöp <kg>			**39 kg**					

Generáltervező:

LINAKRON MÉRNÖKI KFT.
8900 Zalaegerszeg, Budai Nagy A. u. 10.
Tel:+36 92 598-846 Fax: +36 92 598-847
E-mail: linakron@zalaszam.hu

Megrendelő:

Zalakaros Város Önkormányzata
8749 Zalakaros
Gyógyfürdő tér 1.

Munka megnevezése:
Magyarország - Horvátország
Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020
Zalakaros
Termál út - Petőfi Sándor utca - Kossuth Lajos utca
kerékpárút létesítése

Munkaszám: 2331/2016/A

Tervfajta: kiviteli terv

Rajz megnevezése:
Gyalogos híd terve
a Torrens árok keresztezésénél
Cölöpök

Rajzszám: H.05

Lépték: 1:25,10,5

Szabadnyílás: 4.00 m Ferdeség: 90.00° Terhelés: 5.0 kN/m²

Ügyvezető:
Németh László
KÉ-K/20-0587

Felelős tervező:
Csurilla Imre
HT-T MMK 01-11050

Vezető tervező:
Dr. Farkas János
HT-T ZMK-20-0178

Dátum: 2017. október hó

Rajzterület:

Jelen tervdokumentáció a LXXVI/1999 Törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll. A LINAKRON Mérnöki Kft. szellemi terméke, annak teljes egészében vagy részleteiben történő másolása - bármilyen formában - csak a tervezők írásos hozzájárulásával lehetséges.