VR Tervezőiroda Kft.
Iroda: Budapest, Margit körút 64/B
Székhely: Vác, Budapesti főút 53.
iroda@tervezoiroda.com
+36-30-151-24-14

Telefonban feltett kérdésekre válaszok

1. Eredményez-e a rendszer működése energia megtakarítást?

A rendszer alapvető célja az energia monitorozás. A rendszer bevezetése automatikusan nem eredményez közvetlenül energiamegtakarítást. Jelen pályázat célja a mérő- és adatgyűjtő rendszerek kiépítése, hogy önkormányzati és országos szinten is a gyűjtött adatokra alapozva megfelelő energetikai stratégia kialakítása lehetővé váljon.

2. Üzemeltetés során milyen jellegű kiadásokkal lehet számolni? (ide vmi kb összeg kellene). Karbantartással járó költség és, ha a mért pontokon történik meghibásodás.

Az akkumulátoros eszközök (gáz- és víz impulzus adók) akkumulátorai lemerülnek, ezeket 3-5 évente ki kell cserélni. A víz impulzus jeladók esetében havi 900 Ft-os SIM kártya díjat kell a gyártó felé fizetni (ezt a havidíjat a költségbecslés az első 5 évre tartalmazza).

Üzemszerűen karbantartást a rendszer nem igényel.

A meghibásodás elhárításának a költsége a meghibásodás jellegétől függ. Pl. egy villamos mérő spontán meghibásodása a mérő cseréjét eredményezheti, ebben az esetben a csere díját ki kell kifizetni (lásd költségbecslés), ha kivitelezői hiba okán megy tönkre a mérő, akkor azt a kivitelezővel kell elszámoltatni.

3. Kellene-e megbízási szerződést kötni szakértővel, aki értelmezni tudja a szoftveres adatok alapján, hogy van-e bármi probléma a rendszerrel?

Nem. Természetesen szerencsés eset, ha az önkormányzatban rendelkeznek kijelölt személyek az energetikai kérdések kezelésére, viszont nem kell a pályázat miatt új munkakört létrehozni. A szoftverben előre konfigurálhatók hibajelzések, így a felhasználóknak nem szükséges eldönteniük, hogy mi minősül hibás fogyasztásnak melyik épület esetében, ezt a szoftver előre konfigurálhatóan tartalmazza.